

Зарегистрирована
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Старомайнскому и Чердаклинскому районам
Ульяновской области
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

« 08 » 08 20 20 г.

Регистрационный № 73256825-70-505

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Здание дошкольной группы
(Функциональное назначение;

(полное наименование объекта защиты))

Собственник объекта защиты Муниципальное общеобразовательное учреждение Володарская
средняя школа (дошкольная группа)
(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица 1027301110540

Идентификационный номер налогоплательщика 7323004870

Место нахождения объекта защиты Ульяновская область, Чердаклинский район, С. Красный
Яр, ул. Пионерская, д. 31.
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при нали-
чии), которому принадлежит объект защиты 433410, Ульяновская область, Чердаклинский район,
п.Колхозный, ул. Центральная, д. 5. Эл.адрес: volodarskaja@mail.ru. Тел/факс:(884231)47-1-49.

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введен-
ных в эксплуатацию) Введен в эксплуатацию в 1967 году

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ

по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела		
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1	Степень огнестойкости	II	
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1	
1.4	Высота здания	5,6 м	
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1210 м ²	
1.7	Объем здания	4611 м ³	
1.8	Количество этажей	1	
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	--	
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС «ВЭРС- ПК 8», Извещатель дымовой ИП212-77', ИП212-141М , Извещатель тепловой ИП 101-23 Извещатель пожарный ручной ипР 513-10 Источник бесперебойного питания ББП-20 Оповещатели охранно-пожарные световые Кристалл 12	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Не проводился		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара 00 руб. 00 коп.		
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3; п.4.4; п.4.6; п. 4.14; п.5.2.2; п. 5.2.4;п.5.2.6; п. 7.1; п.8.1	выполняется

4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п. 4.3; п. 4.4; п.5.2; п. 5.12; п. 8.6	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п. 8.1; п. 8.3; п. 8.6; п.8.7 ст.5,63,90 №123-ФЗ	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 п. 5.1.2; п. 5.2.3; п. 5.2.5; п. 5.2.7; п. 5.3.2; п. 5.4.1; п. 5.4.5	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п. 5.2.4; п. 5.2.5	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009 п. 4.1.1; п. 4.1.2; п. 4.1.3; п. 4.2.7; п.4.3.2; п.4.3.4; п. 4.4.1; п. 4.4.6 Ст. 22 №69-ФЗ от21.12.1994	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013 п. 4.1; п. 4.3; п.4.4; п. 4.5	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 п.13.1.1; п. 13.1.2; п. 13.1.4; п. 13.1.6; п. 13.1.8; п. 13.1.10; п. 13.1.11; п. 13.2.2; п. 13.3.1; п. 13.4.1; п. 13.5.1; п. 13.6.1; п. 13.7.1; п. 13.13; п. 13.15; п. 14; п.15.2; п. 16	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ п. 4, приложения 1,2,3,5	выполняется

Настоящая декларация разработана
Севрюкова Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« 3 » августа 20 20 г.

М. П. (при наличии)

